

compras@camarasumare.sp.gov.br

De: compras@camarasumare.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 10:37
Para: 'licitacoes@zleletrotudo.com.br'
Assunto: RES: Questionamento Edital PP n17/2021

Bom dia,

Item 7 – Tem que ter a malha de metal interno.

Item 10 – Painel tem que fornecer pronto, disjuntores fixados.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Sumaré

De: compras@camarasumare.sp.gov.br <compras@camarasumare.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 09:36
Para: 'licitacoes@zleletrotudo.com.br' <licitacoes@zleletrotudo.com.br>
Assunto: RES: Questionamento Edital PP n17/2021

Bom dia,

Infelizmente o pregão está suspenso devido ao luto oficial decretado pelo Presidente da Câmara Municipal de Sumaré, conforme nota divulgada no site da Câmara ontem.

<https://www.camarasumare.sp.gov.br/noticias/nota-de-pesar,25-01-2022>

Responderemos o questionamento no início da próxima semana quando da reabertura do certame.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Sumaré

De: licitacoes@zleletrotudo.com.br <licitacoes@zleletrotudo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 10:00
Para: compras@camarasumare.sp.gov.br
Assunto: Questionamento Edital PP n17/2021

Bom dia!

VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ESCLARECIMENTO REFERENTE A ALGUNS ITENS DESCritos NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 447/2021 LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP .

São eles:

ITEM 07: ELETRODUTO SEALTUBO CORRUGADO ¾" - O MATERIAL COTADO A SER ENTREGUE POSSUI MALHA DE METAL INTERNA?

ITEM 10: PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR COM 42 DISJUNTORES 20A E 4 DISJUNTORES 32^a – O MATERIAL COTADO A SER ENTREGUE DEVE SER O PAINEL CONTENDO TODOS OS DISJUNTORES DESCritos?

À DISPOSIÇÃO.

EVANDRO TORTELLO
RG: 32.822.054-1
WHATS: 19 992887661
ZL ELETROTUDO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME